

Remiss av nya brandskyddsregler, dnr 1239-4550/2006

Datum

2010-09-30

Remisslämnare

Organisation
Kontaktperson
E-postadress
Adress
Telefon

SSR, PLR, Hallströms, Lindab, Brand & Riskteknik Sweco. (Vi hänvisar även till de övriga organisationer/företag som själva har inlämnat remisser och i dessa kommenterat vilka rekommendationer som bör gälla för imkanaler.)

Petri Tuomela

Styrmanngatan 19, 114 54 STOCKHOLM

08-459 19 74

Remissvar

(sätt kryss i vald ruta)

Avstår

Tillstyrker utan kommentar

Tillstyrker med kommentar

Avstyrker med motivering

Avsnitt	Föreskrift/allmänt råd/diagram/tabell/allmän kommentar/konsekvensutredning	Kommentar	Föreslagen ändring
5	BFS 2011:XX, 5:5332 Imkanaler	Missvisande standardhänvisning. Det allmänna rådet anger att matlagningsanordningar för förbränning bör anslutas till en imkanal provad enligt ISO 6944-2. Detta är en felaktig tolkning av de tester som Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund inom projektet Imkanal 2010 har utfört i enlighet med ISO 6944-2, som istället påvisar behovet av provning av imkanaler enligt 6944-2 för alla storkök som ska användas för stekning, grillning, fritering etc. Skrivningen går därtill emot föreskriftstexten i 5:533, sista stycket.	Hänvisningen till ISO 6944:2 bör omfatta imkanaler från alla storkök avsedda för stekning, grillning, fritering etc, inkluderat imkanaler anslutna till matlagningsanordningar för förbränning. Ventilationsbranschen har tillsammans med organisationer och myndigheter arbetat fram branschrekommendationen Imkanal 2010, baserat på av genomförda tester. Mer information finns på webbplatsen www.imkanal.se .
		Allmänt råd under 5:533 bör kompletteras så att respektive typ av kök på något sätt klassificeras, förslagsvis delas in i samma klass 1-3 som Ventilationsbranschen har tagit fram i sina rekommendationer. Dessutom bör det klargöras vilka provningsstandarder som är giltiga för de olika imkanalklasserna.	