

Remissvar AMA VVS & Kyla 19

Information om uppgiftslämnare

Datum: 2018-09-13
Företag/organisation: Plåt & Ventföretagen
Kontaktperson: Annika Brännmark
E-postadress: annika.branmark@pvforetagen.se

Fyll i kontaktuppgifterna ovan.

Gör så här när du fyller i svar och kommentarer. Du kan samla alla dina synpunkter i samma fil:

1. Ange den kod som din kommentar avser.
2. Skriv din kommentar i cellen till höger om koden.
3. Spara filen och skicka den via e-post till: remissamavvs@byggtjanst.se
4. Vi ser fram mot ditt svar senast 2018-09-15.

Kod Svar / kommentar

QFB
QGE

Vårt remissvar grundar sig på det arbete vi har gjort för att hjälpa konsulter i projektering av ozonanläggningar, se gärna www.ozonventilation.se. Vi vet att det fortfarande råder stor okunnighet inom branschen, därför önskar vi vissa förtydliganden gällande följande punkter:

Under rubrik "skyltning" bör redovisas om produkten är lämplig i anläggningar som är försedda med ozon. (T.ex. pga materialval, läckage el dyl.)

Texten bör kompletteras enligt följande:

Beakta att denna typ av luftrenare inte bör användas för att rena luft som tillförs utrymmen där människor vistas. *Gäller även indirekt via överföring i t.ex. värmeväxlare.*

Dessutom bör text kompletteras med uppgifter liknande kod QGB, "material- och varukrav", "uppgifter att redovisa", "skyltning".

QL

Följande bör finnas med: Typ av aggregat, direkt eller indirekt urladdning, ev. kylmetod, fast eller variabelt flöde.

I texten "Material- och varukrav" bör anges om kanal ska vara motståndskraftig för höga ozonkoncentrationer.

Bör också anges under "täthetskrav för kanalsystem" om kanal ska klara invändig våt rengöringsmetod.

YJM

Bör finnas en egen rubrik YJM.57 som beskriver säkerhetsinstruktioner för ventilationsinstallationer.

YJN

Bör finnas en egen rubrik YJN.57 som beskriver brukarinstruktioner för ventilationsinstallationer.