

Auktorisation Ventilationsföretag

Fastställda anvisningar och kriterier

Antagna 2017-01-31

Dessa anvisningar anger kraven för auktorisation av entreprenadföretag som tillhandahåller tjänster rörande ventilationstekniska installationer i byggnader och anläggningar. De företag som ansöker om auktorisation ska drivas av motivet att ha ett långsiktigt värde när de med hög teknisk kompetens och utvecklade rutiner arbetar med faktorer som kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Anvisningar

En företagsauktorisering ska innehålla följande, vilket presenteras i detta dokument:

Introduktion.....	2
1 Kompetens.....	3
1.1 Certifierad ventilationsmontör.....	3
1.2 Kompetensintyg arbetsledare.....	3
1.3 Generell kompetens.....	3
2 Policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljöpolicy.....	3
3 Kontroll.....	3
3.1 Instrument.....	3
3.2 Checklistor.....	4
4 Registreringsbevis.....	4
5 Försäkringsbevis.....	4
6 Auktorisationens villkor.....	4
6.1 Undertecknande av avtal.....	4
6.2 Avtalets giltighet.....	4
6.3 Användande av symboler.....	4
6.4 Återkallande.....	5
7 Bilagor.....	5

Introduktion

Ett auktoriserat företag ska med färdighet och förmåga dokumenterat utveckla sina arbetsmetoder som fäster avseende vid faktorer som kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Ett korrekt utfört ventilationssystem har stor inverkan på dess fortsatta funktion, kostnader och livslängd. Därför är det viktigt att varje ventilationssystem utförs av företag som har dokumenterad kunskap om tillämpliga metoder, samt har arbetsledning och ventilationsmontörer med kunskap om de arbetsmoment som ingår i arbetsprocessen.

För auktorisation av ventilationsföretagen svarar Installations Certifiering i Stockholm AB (INCERT) som utför certifieringar inom bygg- och anläggningsbranschen.

1 Kompetens

1.1 Certifierad ventilationsmontör

Företaget ska ha minst en certifierad montör. Till grund för personcertifiering av ventilationsmontörer finns en upprättad kravspecifikation, ”Personcertifiering av ventilationsmontörer” enligt bilaga 2.

För examinering av ventilationsmontörer svarar INCERT. Certifikatet är giltigt i 5 år, varefter nytt prov och omcertifiering ska genomföras.

1.2 Kompetensintyg arbetsledare

Minst en person i arbetsledande ställning, med rätt att leda och fördela arbetet, ska genomföra ett teoretiskt prov med godkänt resultat enligt kravspecifikationen ”Kunskapskrav arbetsledare, ventilation” enligt bilaga 3.

För test av kvalifikationskrav för arbetsledare svarar INCERT. Intyget är giltigt i 5 år, varefter nytt prov ska genomföras.

1.3 Generell kompetens

Intyg på medlemskap i Plåt & Ventföretagen ska bifogas ansökan, alternativt ska tillgång till kunskap inom områdena entreprenadjuridik och arbetsmiljö styrkas.

2 Policy för kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Företaget ska ha en dokumenterad policy som är beslutad av företagets ledning. Policyn ska omfatta krav som berör verksamheten från förfrågan till avslut. Den ska innehålla åtaganden om intern och extern kommunikation, tolkning av kundkrav, utförande och kontroll, överlämnande av dokumenterade resultat till kund, samt att lagar och andra krav ska följas.

3 Kontroll

3.1 Instrument

Det ska finnas en beskriven rutin där det framgår mätmetod, vilka instrument och toleranser som krävs, och vilka kvalifikationer som krävs för att utföra mätningar.

Företaget ska ha tillgång till instrument för att kunna mäta tryck, luftflöde och buller (ljudnivåer) för att på ett korrekt sätt utföra injustering och driftsättning av ventilationstekniska installationer. Mätningar ska utföras enligt svensk standard SS-EN 16211:2015.

Samtliga instrument ska kalibreras och hanteras enligt leverantörens anvisningar.

Resultat från mätningar ska sparas under garantitiden och kunna presenteras vid behov. De instrument som använts vid mätningarna ska kunna identifieras.

3.2 Checklistor

För att upprätthålla kvaliteten, ska företaget ha checklistor som säkerställer erforderlig intern och extern kommunikation, utförandekontroll samt avslut.

4 Registreringsbevis

Företag ska skicka med kopia på registreringsbevis från Bolagsverket i ansökan. Om motsvarande verksamhet som ansökan gäller finns i bifirmor ska det alltid anges i ansökan.

5 Försäkringsbevis

Företaget ska ha en ansvarsförsäkring, entreprenadförsäkring och rättsskydd i omfattning enligt bilaga 1.

6 Auktorisationens villkor

6.1 Undertecknande av avtal

Avtalet med INCERT ska undertecknas av firmatecknare eller annan person som har behörighet att teckna avtal. Avtalet innebär att uppgivna uppgifter/rutiner ska följas och att uppgifterna stämmer med verkliga förhållanden.

Vid ansökan om företagsauktorisering försäkras företaget att lämnade uppgifter i deras ansökan överensstämmer med verkliga förhållanden samt förbinder sig företaget att till INCERT omgående meddela förändringar som påverkar auktorisationen. Det kan vara till exempel namnbyte, nytt organisationsnummer, byte av certifierad personal eller arbetsledare med kompetensintyg, annan inriktning på arbetet, förändring av rutiner.

6.2 Avtalets giltighet

En företagsauktorisering gäller i 5 år.

INCERT kan via anmodan på distans, eller på plats göra tillsyn att företaget lever upp till gällande krav och avtal. Normalt sker alltid en avisering innan sådant besök.

6.3 Användande av symboler

De företag som innehar en auktorisation för ventilation utfärdad av INCERT får tillsammans med företagets namn eller logotype använda en särskild symbol som symboliserar auktorisationen, denna tillhandahålls av INCERT.

Företag med auktorisation kommer att publiceras på INCERTs hemsida.



PLÅT & VENTFÖRETAGEN



6.4 Återkallande

Auktorisationen kan dras in om:

- det utfärdats på felaktiga grunder
- ändringar i företaget som berör villkoren för auktorisationen inte anmälts till INCERT
- villkoren för auktorisationen inte längre är uppfyllda
- krav på korrigerande åtgärder utfärdade av INCERT ej genomförs

7 Bilagor

Bilaga 1: Minimikrav för försäkringskydd

Bilaga 2: Personcertifiering av ventilationsmontörer

Bilaga 3: Kunskapskrav arbetsledare, ventilation